

**АКТ**  
**о выполнении технических условий**

№1.1

от "29" мая 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНКИШАФ», основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1189112041095, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 9102250937, код причины постановки на учет (КПП): 910201001, адрес юридического лица: 295043 Республика Крым, г. Симферополь пер. Лавандовый, д. 2, Литера А, кабинет 19, в лице директора ДАВЛЕТШАЕВА АКИМА АСАНОВИЧА, именуемое в дальнейшем собственник сетей, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМПРОФСТАЛЬ» ИНН 9102185484, ОГРН 1159102096449, Юридический адрес: 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лазурная, д. 21 в лице директора МУРАТОВА РУСЛАНА РУСТЕМОВИЧА

именуемое в дальнейшем Заявитель с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 01.04.2024г. № 1.1 к договору о технологическом присоединении от 01.04.2024г. № 1.1.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение технических условий:

3. Максимальная мощность (всего) **250** кВт, в том числе:

присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 0,0 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 0,0 кВт.

Категория надежности электроснабжения III кВт.

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1	<u>ПС 110/35/10 кВ. «Кубанская», яч. №3 РУ-10 кВ. РП-128</u>	Контактное присоединение КЛ-10 кВ в яч.№3 РУ-10 РП-128	10	250

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

- Технические условия.
- Технический отчет по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования;
- Акт сдачи-приемки электромонтажных работ.

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя КЛ-10 кВ присоединённых от яч.№3 РУ-10 в РП-128.

Представителем собственника сетей в лице: Директора ООО «ИНКИШАФ» Давлетшаева А.А. Построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от 01.04.2024 г. №1.1 к договору о технологическом присоединении от 01.04.2024 г. №1.1.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

1. КЛ-10 кВ (ААБл-10 3х120 L=380 м.) – КТПН-10/04 кВ

Устройства релейной защиты сетевой, противоаварийной и режимной автоматики: ВМП-10 630А с измерительным комплексом Эльстер А1140-05RAL №05092864, ТПЛ-40/5 0,5S и комплектом защит

Автономный резервный источник питания: нет

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены в полном объеме.

7. Прочие отметки: *нет*

Подписи сторон:

Должностное лицо (уполномоченный представитель ответственного лица сетей):



Давлетшаев А.А./  
(ф.п.о.)

Заявитель  
(уполномоченный представитель Заявителя):

Директор



Крылатов Р.Р./